



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

Produit ne peut pas être utilisé en France
 comme porte d'entrée car pas de PV coupe feu

CERTIFICAT DE CONTROLE N° 10/11-A462-Z2

Coefficient de transmission thermique pour cadres U_f calculé selon DIN EN ISO 10077-2:2008-08 (version allemande EN ISO 10077-2:2003) coefficient de transmission thermique pour portes U_D calculé selon DIN EN ISO 10077-1:2006-12

Société émettrice de la demande MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH
 Auf Wolfsgang
 D-54311 Trierweiler

Type Porte d'entrée d'appartement à un vantail, épaisseur de panneaux de porte \geq 41 mm en bois et dérivés de bois avec joint automatiquement escamotable pour étanchéité avec le sol. Inserts, stabilisateur et dormant en différentes matières à base de bois. Contreplaqué une couche en bois dur.

Désignation du produit 37 dB, KK 2
 37 dB, KK 3

Cotes Elément de porte: largeur face dormant incluse 50 mm 1101 mm x 2281 mm
 Largeur de dormant (l x h): 1001 mm x 2231 mm

Résultat selon le rapport de contrôle N° 10/11-A462-B1 du 24.02.2011, les coefficients de transmission thermique suivants U_f , U_P et U_D [W/(m²K)] ont été calculés:



Désignation/ Coupe	U_f 37 dB, KK 2	U_f 37 dB, KK 3
- en haut	1,0	1,1
- debout	1,4	1,5
- en bas	2,3	2,4
U_f moyen pondéré	1,5	1,6
Position moyenne U_P	1,8	1,9
Elément de porte U_D	1,7	1,8

Validité Durée de validité de la norme de calcul

M. Matthias Demmel, ingénieur diplômé
 Directeur délégué de l'institut



24.02.2011

M. Arno Urban, ingénieur diplômé
 Directeur de l'organisme de contrôle

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 Lackermannweg 24
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr. 156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644